



STARKEM S.R.L.
SOCIETA' CON SOCIO UNICO SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI QUADRAGONO S.R.L.
VIA DONATORI DI SANGUE, 32
I-31029 VITTORIO VENETO (TV)
COD. FISC. / ISCR. REG. IMPRESE TV 03491050260
PARTITA IVA: IT03491050260
CAP.SOC. EURO 50.000,00 I.V.

TEL. +39 0438 91 26 93
FAX +39 0438 91 21 75
INFO@STARKEM.COM
WWW.STARKEM.COM

A : ING. LUCA CORONGIU
DITTA : ON SRL
EMAIL : CORONGIU@ONINGEGNERIA.IT
TEL : 011/9537654 - 377/3087360

DA : STARKEM SRL
DATA : 22 FEBBRAIO 2018
N. PAGINE (INCLUSA LA PRESENTE): 1 +
COPIA A: SIG. GUALCO

OGGETTO: SCHEDA TECNICA ED OFFERTA FIREBLOCK 2000/W

Protocollo nr. 191

Con la presente, Vi inviamo in allegato la scheda tecnica e la voce di capitolato del nostro prodotto denominato **FIREBLOCK 2000/W** (vernice intumescente trasparente a base acqua per strutture in legno).

→ **Vi alleghiamo la lettera inerente la validità del certificato della vernice intumescente.**

La nostra migliore offerta è la seguente:

FIREBLOCK 2000/W

Vernice intumescente trasparente, bi componente a base acqua

Rapporto catalisi: 1 Kg di parte A : 1 Kg di parte B

FIREBLOCK 2000/W parte A confezioni da 20 Kg.

€ 9,98/Kg

FIREBLOCK 2000/W parte B confezioni da 20 Kg.

€ 9,98/Kg

NOTA: I prezzi sopra descritti sono al netto di sconto.

Condizioni di vendita:

Consegna: 2-3 giorni dall'accettazione della nostra proposta d'ordine.

Resa: Franco Vostro stabilimento:

→ PORTO FRANCO per ordini superiori ai 300 kg.

→ **Addebito spese di trasporto di circa € 25,00/Q.le per ordini inferiori ai 300 kg.**

Pagamento: da definire in fase d'ordine.

Validità offerta: sino al 31.03.2018

Vi inviamo qui di seguito la valutazione preliminare dei quantitativi di vernice intumescente **FIREBLOCK 2000/W** necessari per ottenere la riqualificazione degli elementi sottoposti nei termini descritti:

IPOTESI: esposizione al fuoco come da disegno ricevuto

TABELLA:

Elementi verificati	R	Elementi	Quantitativi di vernice intumescente FIREBLOCK 2000/W (Kg/m ²)
1	R 60	Orditura secondaria in legno con sezione 11x11cm	1,4
2	R 60	Capriate in legno costituite da elementi con sezione 20x22cm	1,0

➔ Tali dati sono puramente indicativi, ricavati da valori tabellari e devono pertanto essere confermati dallo studio di ingegneria di riferimento.

NOTA IMPORTANTE:

EVENTUALI VERNICI O TRATTAMENTI PREESISTENTI DEVONO ESSERE COMPLETAMENTE RIMOSSI SECONDO QUANTO INDICATO NELLA VOCE DI CAPITOLATO ALLEGATA.

Starkem, per il **FIREBLOCK 2000/W**, a saldo fattura ed al ricevimento della dichiarazione di corretta posa compilata, fornirà la seguente documentazione:

- a) Copia del certificato di prova;
- b) Dichiarazione di conformità del prodotto fornito.

Vi informiamo che possiamo fornirVi, su Vostra specifica richiesta, la documentazione sotto indicata a firma di un professionista antincendio abilitato (ex legge 818):

- Relazione valutativa di resistenza al fuoco della struttura in esame nella classe di resistenza richiesta (R).

Il costo di detta relazione, che Vi verrà addebitato con la fatturazione del materiale è come segue:

solo 1 tipo di elemento verificato	€ 425,00 + iva
da 2 a 5 elementi, <u>di differente tipologia</u> , verificati	€ 674,00 + iva
per ogni elemento aggiuntivo, <u>di differente tipologia</u> , verificato	€ 58,00 + iva

- MOD. PIN 2.2 - 2012_CERT.REI

Il costo di detto modello, che Vi verrà addebitato con la fatturazione del materiale, è come segue:

per i primi 5 elementi, <u>di differente tipologia</u> , verificati	€ 362,00 + iva
---	-----------------------

per ogni elemento aggiuntivo, [di differente tipologia](#), verificato

€ 89,00 + iva

NOTA: informiamo con la presente che, sulla base delle normative vigenti, sarà cura del Vostro professionista antincendio abilitato (ex legge 818) completare la nostra documentazione con la compilazione del MOD. PIN - 2.3 - 2014_DICH. PROD. a sua firma.

Per quanto non specificato su questo documento, si rimanda per chiarezza alla scheda tecnica del nostro prodotto che per comodità Vi alleghiamo.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STARKEM srl